



PROCESVERBALI

Pranuar me dorë
Në datën: 18.09.2020

S. M. Haxhiu
Ad. J. Haxhiu
Pr. Haxhiu

06.351-26752/20

PROCESVERBAL

I pranimit teknik të perkohshëm të punëve në projektin “Asfaltimi i rrugës Budisalc-Zllakuqan” komuna e Klinës

Klinë: 14.09.2020

I përpiluar me datën,14.09.2020 nga ana e komisionit për pranim teknik te punëve në projektin “Asfaltimi i rrugës Budisalc-Zllakuqan” Komuna e Klinës
Komisioni është formuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje te Mjedisit me Vendim 06 nr351- 24989/20 te datës 08.09.2020 me këtë përbërje

1. Visar Bojaj
2. Ndue Sheraj
3. Ali Gashi
4. Florina Gashi nga MI me vendim 01nr.6034 te dates 19.08.2020

Komisioni me përbërje te plotë ka filluar me punë me 14.09.2020 ne ora 10, te pranishëm ishin edhe organi mbykqyres si dhe perfaqesuesi i punëkryesit.

Detyrë e komisionit për kontrolle teknik është shqyrtimi i dokumentacionit investivo teknik ne bazë te se cilit është ndërtuar objekti dhe shikimi i punëve te kryera ne vend.

Ne bazë te shikimit te dokumentacionit investivo teknik komisioni ka konstatuar :

I Te dhënat e përgjithshme

- investitor është MI dhe Komuna e Klinae
- punekryes NTP “ Bujar Shabani B.I “Ferizaj
- kontrata ne mes te Komunës se Klinës dhe NTP“ Bujar Shabani B.I “ nr.67/2019 me numer protokoli 01nr.351-34264/19 e dates 14.08.2019 me vlere 366.754,55 €
- Aneks kontrata nr.01/2020 me numer protokoli 01nr.351-11990/20 e datës 09.06.2020 me vlere 29.007,88€
- Memorandumi i mirëkuptimit për financimin e projekteve infrastrukturore ne komunen e Klinës 2380/2019 i dates 07.03.2019
- Vendimi i komisionit per menaxhimin e kontrates 01nr.351-34264/19 te dates 14.08.2019
- Vendimi i komisionit për pranim teknik 06.nr.351-24989/20 e datës 08.09.2020

II Kontrolli i dokumentacionit teknik

- Projekti me paramasë dhe parallogari
- ditarin ndërtimor
- libri ndërtimor
- testet e ngjeshmërisë për bazament e rruges te datës,03.09.2019; 27.10.2019; 10.06.2020
- testet per ngjeshmerin e zhavorit (0-63)mm te datës 05.09.2019; 01.11.2019; 12.06.2020
- testet per ngjeshmerin e zhavorit (0-31)mm te datës 09.09.2019; 01.11.2019; 15.06.2020
- testet e asfaltit te dates : 18.11.2019; 09.12.2019; 28.06.2020
- fotografit e realizuara gjatë punimeve

III Kontrolli i punëve te kryera ne vend

Pas shikimit te dokumentacionit investivo -teknik ,anëtarët e komisionit ne pranin e përfaqësuesit te ekzekutimit te punimeve, menaxherit te projektit dhe organit mbikëqyrës benë shikimin ne vend me qellim te kontrollit te kualitetit te punëve te kryera,veçanërisht ne aspektin e plotësimit te kërkesave themelore për ndërtim dhe me këtë rast konstatoi:

- “Asfaltimi i rrugës Budisalc-Zllakuqan” Komuna e Klinës është ndërtuar sipas kontratës dhe parakushteve te ofruara nga projekti .

Andaj pas shqyrtimit te dokumentacionit tekniko investiv qe pati ne dispozicion komisioni, dhe pas shikimit te punëve ne vend, bazuar ne konstatimet e lartcekura jep këtë

PERFUNDIM

“Asfaltimi i rrugës Budisalc-Zllakuqan” Komuna e Klinës është ndërtuar ne pajtim me rregullat e ndërtimit dhe dokumentacionin teknik. Gjatë ndërtimit janë aplikuar normativat dhe standardet e kërkuara për këtë lloji ndërtimi. Andaj behet pranimi teknik i perkohshem për punët e kryera ne projektin e cekur me lartë .
Komisioni përfundoj me punë ne ora 15,00h.

Menaxheri i projektit

Lorenc Marleku



Mbikëqyrës monitorues MI

Fatbardh Jakupi

Organi mbikëqyrës nga K.Klines

1. Antonije Selmani

Komisioni për pranim teknik:

Nga MI Florina Hoxha

Nga Komuna

1. Visar Bojaj

3. Ndue Sheraj

4. Ali Gashi