



06

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
Nr.No.Br. 351-30598
Data-Datë-Datum 21.10.2020
Klinë-Klina

PROCESVERBAL

I pranimi teknik të perkohshëm të punëve në projektin “Asfaltimi i rrugës Kpuz-Mrasor” komuna e Klinës

Klinë: 15.10.2020

I përpiluar me datën, 15.10.2020 nga ana e komisionit për pranim teknik të punëve në projektin **“Asfaltimi i rrugës Kpuz-Mrasor” Komuna e Klinës**
Komisioni është formuar nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit me Vendim 06 nr351- 29379/20 të datës 13.10.2020 me këtë përbërje

1. Ndue Sheraj
2. Visar Bojaj
3. Ali Gashi
4. Gjunejt Mustafa nga MI

Komisioni me përbërje të plotë ka filluar me punë më 15.09.2020 në ora 10, të pranishëm ishin edhe organi mbykqyres si dhe përfaqësuesi i punëkryesit.

Detyrë e komisionit për kontrolle teknik është shqyrtimi i dokumentacionit investivo teknik në bazë të së cilit është ndërtuar objekti dhe shikimi i punëve të kryera në vend.

Në bazë të shikimit të dokumentacionit investivo teknik komisioni ka konstatuar :

I Të dhënat e përgjithshme

- investitor është MI dhe Komuna e Klinae
- punëkryes GOE“ REA shpk “ nga Klina & “Euroasfalt shpk” nga Gjakova
- kontrata në mes të Komunës së Klinës dhe GOE“ REA shpk “ nga Klina & “Euroasfalt shpk” nga Gjakova nr.109/2019 me numër protokoli 01nr.351-47445/19 e datës 22.11.2019 me vlerë 289.634,42 €
- Memorandumi i mirëkuptimit për financimin e projekteve infrastrukturore në komunën e Klinës 2380/2019 i datës 07.03.2019
- Vendimi i komisionit për menaxhimin e kontratës 01nr.221-45905/19 të datës 22.11.2019
- Vendimi i komisionit për pranim teknik 06.nr.351-29379/20 e datës 13.10.2020

II Kontrolli i dokumentacionit teknik

- Skicat me paramasë dhe parallogari
- ditarin ndërtimor
- libri ndërtimor
- testet e ngjeshmërisë për zhavorin (0-150)mm, të datës 04.12.2019
- testet për ngjeshmërinë e zhavorit (0-63)mm të datës 16.12.2019
- testet për ngjeshmërinë e zhavorit (0-31)mm të datës 20.06.2020 dhe 22.06.2020
- testet e asfaltit të datës 03.07.2020
- fotografitë e realizuara gjatë punimeve

III Kontrolli i punëve të kryera në vend

Pas shikimit të dokumentacionit investivo -teknik, anëtarët e komisionit në praninë e përfaqësuesit të ekzekutimit të punimeve, menaxherit të projektit dhe organit mbikëqyrës bënë shikimin në vend me qëllim të kontrollit të kualitetit të punëve të kryera, veçanërisht në aspektin e plotësimit të kërkesave themelore për ndërtim dhe me këtë rast konstatoi:


- “Asfaltimi i rrugës Kpuz-Mrasor” Komuna e Klinës është ndërtuar sipas kontratës dhe parakushteve të ofruara nga projekti .

Andaj pas shqyrtimit të dokumentacionit teknik investiv që pati në dispozicion komisioni, dhe pas shikimit të punëve në vend, bazuar në konstatimet e lartcekura jep këtë

PERFUNDIM

“Asfaltimi i rrugës Kpuz-Mrasor” Komuna e Klinës është ndërtuar ne pajtim me rregullat e ndërtimit dhe dokumentacionin teknik. Gjatë ndërtimit janë aplikuar normativat dhe standardet e kërkuara për këtë lloji ndërtimi. Andaj behet pranimi teknik i perkohshem për punët e kryera ne projektin e cekur me lartë .
Komisioni përfundoj me punë ne ora 14,00h.

Menaxheri i projektit

Lorenc Marleku 

Mbikëqyrës monitorues MI

Fatbardh Jakupi 

Organi mbikëqyrës nga K.Klines


1. Antonije Selmani 

Komisioni për pranim teknik:

Nga MI Gjunejt Mustafa 

Nga Komuna

1. Ndue Sheraj 

3. Visar Boja 

4. Ali Gashi 